

## TAB-Anlage 1: Liste der TAB-Unterlagen, Versorgungsgebiete und Hausanschlussvarianten

Bei Unklarheiten und Fragen melden Sie sich bitte bei Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart.  
Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte den TAB-Anlagen 2, 3 oder 4.

### **Vollständige TAB-Unterlagen beinhalten**

<b>TAB-Text</b> <sup>(1)</sup>	Technische Anschlussbedingungen (TAB) der Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH für den Anschluss an Wärmeversorgungsnetze
<b>TAB-Anlage 1</b> <sup>(3)</sup>	Liste der TAB-Unterlagen, Versorgungsgebiete und Hausanschlussvarianten
<b>TAB-Anlage 2</b> <sup>(1)</sup>	Antrag auf Wärmehausanschluss
<b>TAB-Anlage 3</b> <sup>(1)</sup>	Auftrag und Protokolle Bauwärmeversorgung ohne TAB-Einhaltung
<b>TAB-Anlage 4</b> <sup>(1)</sup>	Antrag auf Inbetriebnahme mit Nachweis der TAB-Einhaltung von fertiggestellter Kundenanlage und Wärmeübergabe
<b>TAB-Anlage 5</b> <sup>(1)</sup>	Hausanschluss-Trasse, Hausanschlussraum, Bauabwicklungsbelange
<b>TAB-Anlage 6</b> <sup>(1)</sup>	Schema Wärmehausanschluss
<b>TAB-Anlage 7</b> <sup>(1)</sup>	Daten- und Technikblatt
<b>TAB-Anlage 8</b> <sup>(2)</sup>	Versorgungsgebietsplan

<sup>1)</sup> gesondert pro Versorgungsgebiet und pro wählbarer Hausanschlussvariante

<sup>2)</sup> gesondert pro Versorgungsgebiet

<sup>3)</sup> generell gültig

<b>Versorgungsgebiet</b>	<b>Hausanschlussvariante</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Olga-Areal</b>	Zweileiter-Hochtemperatur HT70	Für alle Gebäudenutzungen
<b>Neckarpark</b> <sup>(4)</sup>	Zweileiter-Niedertemperatur NT40	Für Gebäude ohne oder mit sehr geringem Trinkwarmwasserbedarf
<b>Neckarpark</b> <sup>(4)</sup>	Vierleiter-Niedertemperatur/Hochtemperatur NT40/HT70	Für Gebäude mit Trinkwarmwasserbedarf
<b>Quartier am Wiener Platz</b>	Zweileiter-Niedertemperatur NT55	Für alle Gebäudenutzungen

<sup>(4)</sup> Die primärseitigen Wärmeversorgungsanlagen im Versorgungsgebiet Neckarpark stehen im Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart. Für diese gelten die TAB-Bestimmungen für im Eigentum der EDS stehende Wärmeversorgungs-Anlagen entsprechend. Rückfragen sind zu stellen an:

Amt für Umweltschutz  
Abteilung Energiewirtschaft  
Gaisburgstraße 4  
70182 Stuttgart